

**Ведомость контрольных замеров  
Контрольные замеры нагрузок и напряжений**

Год	Месяц	День
2017	12	20

Наименование предприятия ООО Абзаково

Наименование подстанции Горная

Присоединение	Ед. изм.	Наименование подстанции Горная																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1Т 10 кВ	мВт	825	825	825	792	825	858	858	990	1056	1056	1089	1089	1089	1089	1023	990	990	990	990	924	957	858	792	825	
	мВАр	231	264	231	231	264	231	231	231	330	363	363	396	396	396	330	297	297	297	297	264	297	231	231	264	
	мВт	528	561	528	528	561	627	594	627	693	627	627	627	627	627	561	594	561	627	660	627	627	594	561	561	
2Т 10 кВ	мВАр	198	231	198	198	198	231	198	198	198	198	165	198	165	198	165	198	165	231	264	231	231	198	198	198	
	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
Напряжение по стороне 110кВ 2Т	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
Напряжение по стороне 10 1Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Напряжение по стороне 10 2Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Положение РПН (ПБВ) 1Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Положение РПН (ПБВ) 2Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Главный энергетик ООО «Абзаково» \_\_\_\_\_ А.В. Плетнищев

Исполнитель А.В. Плетнищев 8(34792)70361