

**Ведомость контрольных замеров  
Контрольные замеры нагрузок и напряжений**

Год	Месяц	День
2018	6	20

Наименование предприятия ООО Абзаково

Наименование подстанции Горная

Присоединение	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1Т 10 кВ	МВт	240	240	260	260	240	260	260	300	300	300	300	300	600	600	450	450	420	390	390	360	300	260	260	260
	МВАр	80	80	110	110	110	110	110	160	180	160	130	130	130	130	130	130	110	80	110	130	130	130	130	110
	МВт	150	150	150	150	150	150	150	180	180	180	180	180	180	300	300	300	210	240	240	240	240	210	210	150
Напряжение по стороне 110кВ 1Т	кВ	130	130	130	130	130	130	130	160	180	160	130	130	130	130	130	130	110	80	110	130	130	130	130	130
	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Напряжение по стороне 110кВ 2Т	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Напряжение по стороне 10 1Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Напряжение по стороне 10 2Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Положение РПН (ПБВ) 1Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Положение РПН (ПБВ) 2Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

Г Главный энергетик ООО «Абзаково» \_\_\_\_\_ Р. М. Тимирбаев

Исполнитель Тимирбаев Р. М. 8(34792)70361