

Ведомость контрольных замеров
Контрольные замеры нагрузок и напряжений

Год	Месяц	День
2018	12	19

Наименование предприятия ООО Абзаково

Наименование подстанции Горная

Присоединение	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1Т 10 кВ	мВт	1122	1056	1056	1056	1122	1188	1188	1155	1221	1353	1320	1320	1320	1287	1287	1254	1287	1353	1419	1254	1254	1188	1188	1188
	мВАр	363	429	363	396	429	429	462	429	429	462	462	495	561	528	528	528	528	561	627	495	495	495	462	528
	мВт	495	495	495	462	495	528	528	561	528	627	693	693	693	693	693	693	660	660	660	660	594	528	594	561
2Т 10 кВ	мВАр	198	198	198	198	198	231	198	198	198	198	165	165	165	165	165	165	165	231	231	231	198	198	231	231
	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Напряжение по стороне 110кВ 1Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Напряжение по стороне 10 1Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Напряжение по стороне 10 2Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Положение РПН (ПБВ) 1Т	полож	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Положение РПН (ПБВ) 2Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Главный энергетик ООО «Абзаково» _____ Р. М. Тимирбаев

Исполнитель Тимирбаев Р. М. 8(34792)70361