

**Ведомость контрольных замеров  
Контрольные замеры нагрузок и напряжений**

Наименование предприятия ООО Абзаково

Год	Месяц	День
2019	12	18

Наименование подстанции Горная

Присоединение	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1Т 10 кВ	мВт	1145	1138	1122	1115	1115	1119	1175	1204	1353	1432	1393	1353	1346	1333	1284	1257	1290	1356	1330	1244	1195	1155	1115	1096
	мВАр	396	399	396	393	403	393	403	409	505	498	472	462	445	442	429	426	436	508	502	432	403	396	396	389
2Т 10 кВ	мВт	505	492	492	485	508	574	594	614	653	591	538	587	614	578	521	561	581	624	634	607	587	578	551	525
	мВАр	221	221	218	218	231	228	231	234	261	211	191	191	198	195	162	188	201	281	287	271	251	244	238	241
Напряжение по стороне 110КВ 1Т	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Напряжение по стороне 110КВ 2Т	кВ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Напряжение по стороне 10 1Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Напряжение по стороне 10 2Т	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Положение РПН (ПБВ) 1Т	полож	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Положение РПН (ПБВ) 2Т	полож	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Главный инженер (энергетик) предприятия

подпись



Ф.И.О.

*Р.Н. Гиласибаев Р.Н.*

Исполнитель

Указать ФИО и номер телефона